

Oekingen, den 20. Februar 2018

Sie erhalten diese Informationen zusammen mit der Elektro-Anschlussbewilligung der Elektra Oekingen-Halten. Wir bitten Sie diese Unterlagen an den beauftragten Elektro-Installateur abzugeben.

## Hinweis für den Elektroinstallateur

- Reichen sie die Installationsanzeige sowie das Installationsschema frühzeitig und vor der Bestellung der Hauptverteilung zu Händen der Elektra Oekingen-Halten an [info@eoh.ch](mailto:info@eoh.ch) oder Postfach, 4566 Oekingen ein. Die Elektra hat eine **eigene Rundsteueranlage mit spezifischer Steuerdrahtnummerierung** und werkspezifischen Vorgaben.
- Die Bestellung des Elektro-Hausanschlusses wird erst nach Bewilligung der Installationsanzeige / -Schemas weiterbearbeitet.
- Nach bewilligter Installationsanzeige und Instalationsschema können bei der Firma Gobet ETB AG, 4543 Deitingen, Tel 032 614 19 19, die Messapparate sowie der Netzkommandoempfänger bestellt werden
- Sollten die Elektroinstallationsarbeiten vor dem Einzug der neuen Eigentümer / Mieter nicht komplett abgeschlossen sein (Umgebungsbeleuchtung, Careport, Poolanlagen, ...) reichen Sie zu Händen der Elektra eine Fertigstellungsanzeige für eine Teilinbetriebnahme der Hausinstallation ein. Nach Fertigstellung der Installationen ist die FS- und der SiNa rasch abzugeben.
- Es dürfen keine internen Provisorien für Handwerker, Entfeuchtungsanlagen oder provisorische Heizsysteme über den Wärmepumpenzähler angeschlossen und gemessen werden.
- Bei Mehrfamilienhäuser werden die weiteren Wohnungszähler gemeinsam mit dem Allgmein-zähler und dem Netzkommandoempfänger eingebaut. Diese sind erst für die Wohnungsübergabe in Betrieb zunehmen und werden ebenfalls erst auf den Bezugstermin verrechnet. Für Kontroll- und Schlussmessungen dürfen die Zähler provisorisch in Betrieb genommen werden.
- Für die Fernauslesung ist von den Zählern bis zur Auslesestelle an der Hausfassade pro Zähler ein separates Kabel (1 x 2 x 0,8 mm, ab 30m abgeschirmt) vorzubereiten. Es ist pro zwei Zähler eine Ausleseselle vorzubereiten. Bei Mehrfamilienhäusern ab 7 Zählern kann auf eine Fernauslesung verzichtet werden, sofern der Zugang zu den Messapparaten jederzeit gewährleistet ist. Die Zugänglichkeit ist mit der Elektra Oekingen Halten vorgängig zu besprechen.
- Die Hausinstallationen muss nach den Werkvorschriften (WV) geplant und erstellt werden.
- Im Weitern gelten die Bedingungen für die Abgabe elektrischer Energie der EOH (01.04.1986)

Weitere Informationen sowie die notwendigen Formulare finden Sie auf unserer Homepage ([www.eoh.ch](http://www.eoh.ch) / Service / Formulare) Bei Fragen im Zusammenhang mit den Mess- und Kommandoapparaten gibt Ihnen gerne die Firma Gobet ETB AG, Telefon 032 531 19 31, Auskunft

Besten Dank für Ihre Kooperation.

Elektra Oekingen Halten